

附件2

建设项目环评承诺备案表

项目名称：大唐江山天然气热电联产工程二期集中供热工程

填表日期：2018年03月13日

项目概况	项目建设单位	浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司	单位法定代表人	王凤明
	建设地点	十里牌片区、山海协作园片区	法定代表人电话	0570-4559001
	联系人	赵丽华	联系人电话	0570-4559087
	项目性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/>	项目总投资	8078万元
	投资管理类别	审批 <input type="checkbox"/> 核准 <input type="checkbox"/> 备案 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目所属行业	电力	分类管理类别	D4430热力生产和供应
	建设规模及主要内容	<p>从江山热电公司已建DN600管道上，接出DN400管道，沿莲华山大道向北敷设，跨越江山港后约1km处接出支线继续沿路向北延伸至健盛袜业二期，主线折向西穿越农田敷设至龙飞路，再向西至毛塘村至46省道的规划路，向北敷设再沿规划路向西敷设至十里牌贺福山路，沿贺福山路向南敷设至第一个路口，接出支线沿贺福山路向西延伸至中鑫毛纺和健盛袜业，主线折向北穿越S46至华盛纸业，沿线接出支线至福安织造。近期厂外新建蒸汽管道总长度约 11.45km，主干线管径 DN400。管道设计压力是 1.6MPa（本可研除特别注明外，其余均为表压），设计温度 300℃；管道运行压力为 1.5MPa，300℃。本工程总投资为 8078.40 万元。</p> <p>环保投入85万元。</p>		

污染物种类	原有项目排放量 (吨/年)	新建项目排放量 (吨/年)	排放方式	
	废水量		2	<input type="checkbox"/> 不排放 <input checked="" type="checkbox"/> 直接排放, 受纳水体 <input type="checkbox"/> 市政管网 <input type="checkbox"/> 集中式工业污水处理厂
COD		0		
氨氮		0		
废气	废气量		0	
	二氧化硫		0	
	氮氧化物		0	
	颗粒物		0	
	挥发性有机物		0	
固体废物	危险废物		0	<input type="checkbox"/> 自行处理 <input type="checkbox"/> 委托处理
	一般固废		0	

污染物排放量

项目“三废”治理措施简述 (采用的处理工艺、处理后排放标准):

本项目基本无大气污染物排放或固体废物排放。为新建供热蒸汽管道工程, 沿途管道建设于路侧绿化带, 或沿河敷设, 不涉及增设锅炉、汽轮机和发电机等转动机械工作带来噪声污染。项目建成后主要的问题为供热管道启停时的凝结水排放引起的噪声, 由于时间短, 且位于绿化带隐蔽地带, 凝结水扩容后可就近直接排入市政排水沟, 或者河流内, 水质不影响受纳水体水质。

本项目蒸汽超压放空会产生噪音, 采用在放空口装设消声器使生产噪声对环境的影响符合《社会生活环境噪声排放标准》的要求。

本单位郑重承诺:

- 1、本单位所提供的材料及数据真实有效。
- 2、本项目不属于区域环评审批改革确定的负面清单范围。
- 3、项目建设和运行过程排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，污染物排放总量符合总量控制要求。
- 4、建设项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
- 5、项目正式投产前，委托第三方机构编制环保设施竣工验收报告，按规范组织环保设施竣工验收，公开验收结果并报环保部门备案。
- 6、项目投入生产前，按规定申领（变更）排污许可证，无排污许可证不得排污。
- 7、本项目实施过程中，将严格遵守国家相关环保法律法规和政策。若违反上述承诺内容，自行承担相应责任。

法定代表人（签字）：





环保部门登记备案意见:

（签章）

年 月 日

备注：本备案表一式三份。建设单位一份，抄送监管执法部门一份，审批部门留存一份。

